



Копия верна
ООО «ЭКОТРЕЙД»

Сертификат соответствия № РОССТАНДАРТ АЕ20 И06310
Срок действия с 12.01.2016г. по 11.01.2019 г.
Зарегистрирована в ООО АНО «УКЦ «Стандарты и метрология»

ООО «Ильский НПЗ»
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

ПАСПОРТ № 2085(ПБ)

Наименование продукта: **Топливо печное бытовое**

Нормативный документ: СТО 98832933-004-2015

Юридический адрес: 353232, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, 55км автодороги Краснодар-Новороссийск

Номер резервуара: 3

Уровень наполнения (см): 950

Дата изготовления: 20.10.2017 г.

Дата отбора проб: 20.10.2017 г.

Дата проведения анализа: 20.10.2017 г.

Дата выдачи паспорта: 20.10.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1.	Вязкость кинематическая при 20°C, мм ² /сек, не более	ГОСТ 33	14,00	4,238
2.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °C, не ниже	ГОСТ 6356	30	62
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,5	0,204
4	Фракционный состав: - 90% перегоняется при температуре, °C, не выше	ГОСТ 2177 (А)	400	343
5	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
6	Плотность при 15 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 Р50.2.076	Не нормируется, определение обязательно	834,0
7	Цвет	визуально	от светло-желтого до черного	светло-желтый
8	Сведения о наличии или отсутствии в топливе присадок			отсутствие

Начальник ЦЗЛ

Инженер-лаборант



О.В. Назарова

Н.В. Голикова

Прогресс в гармонии с природой!